

JNI ... / JNI CPI ...

Accessoire rubané injecté de réseau câble BTS en V2019 95-240 à 95-240

Domaine d'application : BT

Description :

Accessoire pour jonction ou noeud des câbles souterrains BT.

Cet accessoire intègre :

- Les accessoires assurant la continuité des écrans du câble avec le neutre et la protection des tiers.
- Les raccords de phases et le raccord de neutre MALT à perforation d'isolant en principal et dérivé, avec un ensemble de mise à la terre dont l'étanchéité a été renforcée.
- Les accessoires de rubanage (rubans alvéolaires, d'étanchéité et de protection des tiers).
- La résine bi-composants en sachets de grande contenance, polymérisable à froid, non démontable est livrée avec les dispositifs d'injection (évents, valve et canule de coulée).
- La traçabilité de l'accessoire au travers d'une étiquette gravée indiquant un numéro de repérage unique.
- Ces accessoires offrent la possibilité suivant la configuration du réseau, de réaliser une version standard (avec mise à la terre) ou ISOL (isolé de la terre).



JNI...



TTDSR 240-150 FGP



25 HURK V10X 2505



CIE1S

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal	ConducteurDérivé	Dimensions	Packaging
			Section Min-Max (mm ²)	Section Min-Max (mm ²)	Longueur L (mm)	
JNI 240 V2019	JNI 240-240 V2019	6790120	95 - 240	95 - 240	600	1x3L + 1x4L