

BTR

Ferrure de poteaux pour isolateurs rigides

Domaine d'application : HTA

Description :



Bras de tête renforcé pour poteau

Utilisation :

- Force selon hypothèse réglementaire : H=2.5kN - Q=4kN
- Force selon hypothèse complémentaire : H=4kN - Q=6.5kN



	150	200	250	300
150 x 150	250	400	400	600



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Q Regulatory	Q Additional	H Regulatory	H Additional
BTR	BTR	6851110	4	6.5	2.5	4

* R = Hypothèse Réglementaire / A = Hypothèse Complémentaire