

Équipement MALT/CC pour tableaux BT réseaux

Description :

Utilisation :

- Équipement de mise à la terre et en court-circuit pour tableaux BT réseaux.
- Icc : 4 kA/1s.
- CODET : 37.15.363.

Caractéristiques :

- Dotation complète suivant spécification et agréée Enedis.
- Livré en coffret plastique de rangement et transport.

Composition :

- 1 tresse MALT à 4 pôles (branches) **MC-296-440** en câble cuivre isolé silicone section 16 mm² de longueur entre phases 370 et 440 mm.
- 1 tresse MALT à 5 pôles (branches) de câble cuivre isolé silicone section 16 mm² de longueur entre phases 550 mm, 350, et 180 mm.
- 4 micro-pinces **MC-296-P**.
- 4 faux-fusibles taille 115 **MC-296-11508**.
- 4 faux-fusibles taille 160 **MC-296-16008**.
- 4 bornes lisses taraudées M8 **MC-182**.
- 4 bornes lisses filetées M12 **MC-181**.
- 1 clé isolée plate à 4 dimensions : 13, 14, 16, 17 mm **MO-687-D**.
- 1 clé isolée à tube 10 x 17 mm **M-882462**.
- 1 poignée de manoeuvre **MC-296-M**.
- 1 coffret de rangement et transport.



Référence	Poids (kg)	Tension		Codet Enedis
		Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	
MC-296-B	3,2	1 000 V	1 500 V	3715363